

グリーストラップ

グリース阻集器の適切な清掃と維持管理をお願いします。

グリース阻集器を清掃しないと、**下水道管が詰まる原因**となります！

グリース阻集器の清掃を怠ると、油脂分が下水道管に流れ出て、管内で冷えて固まり、**排水管を詰まらせてしまいます**。そして、敷地内の汚水ますや排水器具から汚水が噴き出してしまふことがあり、公共下水道管を閉塞させ、周囲の方に迷惑をかける可能性があります。閉塞した下水道管の清掃には**多額の費用が発生**し、その費用は、原則、その原因者に負担していただくこととなります。

グリース阻集器の**定期的な清掃**をお願いします。

グリース阻集器（グリーストラップ）の清掃の目安

清掃周期は目安です。油脂の量や汚れの程度によって、清掃回数を増やしてください。

浮上した油脂の除去 (週1回以上※多い時は毎日)

油脂を金網などですくい上げ、産業廃棄物として処分します。

バスケットの清掃 (毎日1回以上)

バスケットを取り出して清掃。残さを回収します。

槽内全体の汚泥の 引き抜き・清掃 (毎月1回以上)

バキューム車などにより、汚泥の引き抜きを行います。

排水トラップ内部の清掃 (2～3カ月に1回)

清掃後は、トラップ管のキャップを忘れずに元の位置へ。

回収した油脂や汚泥は、産業廃棄物の収集・運搬許可業者に処分を依頼してください。

産業廃棄物の問い合わせ先：

(公社) 福岡県産業資源循環協会
☎092-409-8911

【問い合わせ先】 春日市 都市整備部 下水道課 ☎092-584-1111(代)